Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 07:32

Link do produktu: https://www.egniazdka.pl/przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-829-p-1781.html

# Przekaźnik kontroli poziomu cieczy PZ-829

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **229,15 zł** |
| Cena netto | **186,30 zł** |
| Dostępność | **Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **PZ-829** |
| Kod EAN | **5908312596288** |
| Producent | **F&F** |

## Opis produktu

**- dwustanowy (min/max),**
**- z fabryczną stałą nastawą czułości,**
**- 3x sonda PZ 2.**

Przekaźnik PZ-829 wykrywa ciecze przewodzące prąd elektryczny na poziomach zamontowania sond zalania.
**Utrzymuje stany minimum i maksimum kontrolowanej cieczy w zakresie wyznaczonym przez użytkownika.**

**Działanie**
Po spadku poziomu cieczy do stanu MIN (tj. rozwarte elektrody MIN i COM) styk MIN zostanie przełączony w pozycję 11-12; styk MAX pozostaje w pozycji 8-9. Po osiągnięciu stanu MAX (zwarte elektrody MAX i COM) styk przekaźnika MIN zostaje przełączony w pozycję 11-10, a styk MAX w pozycję 8-7.

**Sposób podłączenia sond**

Sondy elektrodowe (3 szt.) podłączane przewodem o średnicy żyły do 1 mm² i maksymalnej długości 100 m.

**Uwaga!**
Zaciski 4-5-6 są separowane od sieci.

Przekaźnik w komplecie z sondą PZ2

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 230 V AC |
| Element wykonawczy | 2 × przekaźnik |
| Maksymalny prąd obciążenia | 2 × 16 A |
| Konfiguracja styków | 2 × NO/NC |
| Separacja styku | TAK |
| Napięcie wyjść pomiarowych | 6 V |
| Typ sondy zalania | 3 x PZ2 |
| Opóźnienie przełączenia styku dla punktu MIN | 1÷2 s |

| | |
|---|---|
| Opóźnienie przełączenia styku dla punktu MAX | maks. 5 s |
| Zaciski sond | separowane od sieci transformatorem |
| Przyłącze | zaciski śrubowe 4,0 mm² |
| Moment dokręcający | 0,5 Nm |
| Pobór mocy | 1,1 W |
| Temperatura pracy | -25 ÷ 50 °C |
| Wymiary | 3 moduły (52,5 mm) |
| Montaż | na szynie 35 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |